



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

12.06.2013

№ *46*

г. Салехард

Включен в реестр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа *25.06.2013* г.
Регистрационный № *4*

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения и ограничений использования
земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозабора ВЖК
Метельного месторождения**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П,
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:


1.1. границы зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора ВЖК Метельного месторождения, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора ВЖК Метельного месторождения, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования,

лесных отягощений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первый заместитель
директора департамента




А.Д. Гаврилкин

Приложение № 1

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

от 14 января 2021 года № 48



**ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора
ВЖК. Метельного месторождения**

1. Границы поясов зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) подземного источника водоснабжения:
 - 1.1. первый пояс ЗСО - 30 м;
 - 1.2. второй пояс ЗСО - 30 м;
 - 1.3. третий пояс ЗСО - 210 м.
2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
 - 2.1. для станции очистки воды - 30 м;
 - 2.2. для емкости запаса очищенной питьевой воды - 30 м.
3. Ширина санитарно-защитной полосы для водовода - 10 м.

Приложение № 2

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 ноября 2021 года № 46

**ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
ГРАНИЦАХ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора
ВЖК Метельного месторождения**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть санитирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. не допускается посадка высокостолбных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение адоксимиатов и удобрений.

1.3. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства залпаки насосов.

1.5. все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

2.1. выявление, тампирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, взрывчатых и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

3.1. не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и взрывчатых веществ;
- рубка леса главного пользования и реконструкция.

3.2. выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).