



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

17 октября 2013 г.

№ 116

г. Салехард

Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 28 сентября 2013 г.
Регистрационный № 42

**Об установлении границ зоны санитарной охраны источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения и ограничения использования
земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборного
участка УКПГ Вынгажвинского месторождения**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П,
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:


1.1. границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборного участка УКПГ Вынгажвинского месторождения, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборного участка УКПГ Вынгажвинского месторождения, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования,

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первый заместитель
директора департамента



А.Д. Гаврилов

Приложение № 1

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

от 19 декабря 2021 года № 146

**ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
водозаборного участка УКПГ Вынгажинского месторождения**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):
 - 1.1. скважина № 1:
 - 1.1.1. в северо-восточном направлении - 32 м;
 - 1.1.2. в юго-восточном направлении - 231 м;
 - 1.1.3. в юго-западном направлении - 36 м;
 - 1.1.4. в северо-западном направлении - 47 м.
 - 1.2. скважина № 2:
 - 1.2.1. в северо-восточном направлении - 31 м;
 - 1.2.2. в юго-восточном направлении - 130 м;
 - 1.2.3. в юго-западном направлении - 39 м;
 - 1.2.4. в северо-западном направлении - 148 м.
 - 1.3. скважина № 3:
 - 1.3.1. в северо-восточном направлении - 33 м;
 - 1.3.2. в юго-восточном направлении - 40 м;
 - 1.3.3. в юго-западном направлении - 37 м;
 - 1.3.4. в северо-западном направлении - 238 м.
2. Границы второго пояса ЗСО:
 - 2.1. скважина № 1:
 - 2.1.1. вниз по потоку - на расстоянии 33 м от скважины;
 - 2.1.2. вверх по потоку - на расстоянии 38 м от скважины;
 - 2.1.3. боковые границы перпендикулярно потоку - на расстоянии 33 м от скважины.
 - 2.2. скважина № 2:
 - 2.2.1. вниз по потоку - на расстоянии 33 м от скважины;
 - 2.2.2. вверх по потоку - на расстоянии 38 м от скважины;
 - 2.2.3. боковые границы перпендикулярно потоку - на расстоянии 33 м от скважины.
 - 2.3. скважина № 3:
 - 2.3.1. вниз по потоку - на расстоянии 33 м от скважины;
 - 2.3.2. вверх по потоку - на расстоянии 38 м от скважины;

- 2.3.3. боковые границы перпендикулярно потоку - на расстоянии 33 м от скважины.
- 3. Границы третьего пояса ЗСО:
 - 3.1. скважина № 1:
 - 3.1.1. вниз по потоку - на расстоянии 89 м от скважины;
 - 3.1.2. вверх по потоку - на расстоянии 431 м от скважины;
 - 3.1.3. боковые границы перпендикулярно потоку - на расстоянии 188 м от скважины.
 - 3.2. скважина № 2:
 - 3.2.1. вниз по потоку - на расстоянии 89 м от скважины;
 - 3.2.2. вверх по потоку - на расстоянии 431 м от скважины;
 - 3.2.3. боковые границы перпендикулярно потоку - на расстоянии 188 м от скважины.
 - 3.3. скважина № 3:
 - 3.3.1. вниз по потоку - на расстоянии 89 м от скважины;
 - 3.3.2. вверх по потоку - на расстоянии 431 м от скважины;
 - 3.3.3. боковые границы перпендикулярно потоку - на расстоянии 188 м от скважины.
- 4. Границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений:
 - 4.1. от стен станции водоподготовки - 30 м;
- 5. Ширина санитарно-защитной полосы водоводов:
 - 5.1. по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Приложение № 2

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

от 11 января 2021 года № 116

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборного участка УКПГ Вынгауштинского месторождения

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

2.1. выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водонесных горизонтов.

2.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водонесного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водонесным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

3.1. не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкция.

3.2. выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых высебов, организация отвода поверхностного стока и др.).