



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

2023 г.

г. Салехард

№ 2167

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 31 января 2023 г.
Регистрационный № 30

**Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», подпунктом 1.2.6 пункта 1.2 раздела II Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить:

1.1. границы зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут» согласно приложению № 1;

1.2. ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут» согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу приказ департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июля 2021 года № 2532 «Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

И.о. директора департамента

А.Д. Гаврилюк

Приложение № 1
к приказу департамента природных
ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 31 декабря 2023 года № 0167

Границы зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут»

1. Границы поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) подземного источника водоснабжения :

1.1. первый пояс ЗСО скважина № 4:

1.1.1. в юго-западном направлении - 23 м;

1.1.2. в северо-западном направлении - 22 м;

1.1.3. в северо-восточном направлении - 21 м;

1.1.4. в юго-восточном направлении - 20 м.

1.2. первый пояс ЗСО скважина № 3:

1.2.1. в юго-западном направлении - 23 м;

1.2.2. в северо-западном направлении - 27 м;

1.2.3. в северо-восточном направлении - 22 м;

1.2.4. в юго-восточном направлении - 20 м.

1.3. второй пояс ЗСО согласно расчетам:

1.3.1. 33 м вниз по потоку;

1.3.2. 45 вверх по потоку;

1.3.3. 39 м ширина.

1.4. третий пояс ЗСО согласно расчетам:

1.4.1. 57 м вниз по потоку;

1.4.2. 527 вверх по потоку;

1.4.3. 147 м ширина.

2. Ширина санитарно-защитной полосы водоводов - 50 м.

Приложение № 2
к приказу департамента природных
ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 31 октября 2023 года № 168

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Ноябрьского филиала АО «Аэропорт Сургут»

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

1.2. не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

1.4. водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

1.5. все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2.3. запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

2.4. запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2.5. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

3.1. не допускается:

3.1.1. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3.1.2. применение удобрений и ядохимикатов;

3.1.3. рубка леса главного пользования и реконструкции;

3.2. выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).